

Ведомость определения коррозионной агрессивности грунта к стали						
по данным геофизических исследований исследований						
№ ВЭЗ	№ слоя	Удельное электрическое сопротивление слоя Ом.м	Глубина кровли слоя, м	Глубина подошвы слоя м.	Мощность слоя м.	Степень коррозионной агрессивности грунта к стали (ГОСТ 9.602-2005)
1	1	661	0,0	0,8	0,8	низкая
	2	80	0,8	5,5	4,7	низкая
	3	180	5,5	-	-	низкая
2	1	623	0,0	1,6	1,6	низкая
	2	336	1,6	5,4	3,8	низкая
	3	129	5,4	-	-	низкая
3	1	674	0,0	1,6	1,6	низкая
	2	449	1,6	3,4	3,8	низкая
	3	136	3,4	-	-	низкая

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Лист